

## PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

**VALABLE 5 ANS à compter du 18 avril 2023**

**N° P230260 - DEC/1**

et annexe de 5 pages

**Matériau présenté par :** SPRINTER  
26 A rue Gay Lussac  
94430 Chennevières sur Marne  
France

**Marque commerciale :** BannerSprint-Blockout 610

**Description sommaire :**

**Composition globale :** Bâche enduite opaque impression recto/verso

**Utilisation :** Communication visuelle

**Masse :** (516 ± 52) g/m<sup>2</sup> (déterminée par le LNE)

**Epaisseur :** (0,413 ± 0,042) mm (déterminée par le LNE)

**Coloris :** Blanc

**Rapport d'essais :** N° P230260 - DEC/1 du 18 avril 2023

**Nature des essais :** Détermination du classement selon NF P 92-507 (février 2004)  
Essai au brûleur électrique selon NF P 92-503 (décembre 1995), Essai de persistance et mesure de vitesse de propagation de flamme selon NF P 92-504 (décembre 1995)

**Classement :** **M1** Valable uniquement pour la face exposée : FACE LISSE

VALABLE POUR TOUTE APPLICATION POUR LAQUELLE LE PRODUIT N'EST PAS SOUMIS AU MARQUAGE CE

**Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1986) :** NON LIMITEE A PRIORI

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° P230260 - DEC/1 annexé. Pour déterminer le classement, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page soit l'intégralité du Procès-Verbal et rapport annexé qui **comporte 6 pages.**

Trappes, le 18 avril 2023



Le Responsable du Département  
Comportement au Feu et Sécurité Incendie

Thibaut CORNILLON