

## PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

**VALABLE 5 ANS à compter du 7 novembre 2022**

**N° P226053 - DEC/1**

et annexe de 5 pages

**Matériau présenté par :** SPRINTER  
26 A Rue Gay Lussac  
94430 CHENNEVIERES SUR MARNE  
France

**Marque commerciale :** BannerSprint - Frontcoat 510

**Description sommaire :**

**Composition globale :** Bâche enduite ignifugé dans la masse

**Utilisation :** Communication visuelle

**Masse :** 510 g/m<sup>2</sup>

**Epaisseur :** 0.4 mm

**Coloris :** (déterminé par le LNE)

**Rapport d'essais :** N° P226053 - DEC/1 du 7 novembre 2022

**Nature des essais :** Détermination du classement selon NF P 92-507 (février 2004)  
Essai au brûleur électrique selon NF P 92-503 (décembre 1995), Essai de persistance et mesure de vitesse de propagation de flamme selon NF P 92-504 (décembre 1995)

**Classement :**

**M1**

**FACE D'USAGE EXPOSEE : FACE LISSE**

**VALABLE POUR TOUTE APPLICATION NON COUVERTE PAR L'ART. AM18 §2 DE LA REGLEMENTATION ERP**

**Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1986) : NON LIMITEE A PRIORI**

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° P226053 - DEC/1 annexé.  
Pour déterminer le classement, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page soit l'intégralité du Procès-Verbal et rapport annexé qui **comporte 6 pages.**

Trappes, le 7 novembre 2022



**Le Responsable du Département  
Comportement au Feu et Sécurité Incendie**

**Thibaut CORNILLON**